

SNCC.D.016



No. EXPEDIENTE
CONANI-DAF-CM-2022-0084
No. DOCUMENTO
0084

07 de noviembre de 2022

CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

CIRCULAR DE RESPUESTA A LOS OFERENTES SECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS.

COMPRA MENOR: CONANI-DAF-CM-2022-0084: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL (EXCLUSIVO PARA MIPYMES)"

El Comité de Compras y Contrataciones del **CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA (CONANI)** les informa que, en fecha **03 de noviembre del 2022** recibimos las siguientes preguntas:

La cual contestamos a continuación:

1. Que es necesario actualizar el pliego de condiciones **página 3 / Ítem 4** ya que el área del comedor requiere 3 fancoil de 60000 btu y el pliego de condiciones estipula 3 unidades Fancoil de 24000 BTU. Hemos sería la primera área a ser trabajada por asuntos de logística.
 - **Confirmando las 3 unidades tipo Fan Coil son de 60,000 BTU.**
2. Se requerirá recurrir a la utilización de andamios o servicio de grúas para subir los 3 condensadores que corresponden con las manejadoras de 60000 BTU que irían en el edificio principal en los departamentos de apoyo técnico y comunicación (2do nivel) y en el área de la presidencia (pasillo y la oficina aledaña a la escalera)
 - **En base al levantamiento técnico realizado el oferente debe contemplar el uso del equipamiento que estime necesario para poder realizar el suministro e instalación en el área solicitada.**
3. Nos podría ratificar el nombre y edificio donde va el equipo piso techo de 24000 BTU.
 - **Área de Salud ubicada en el 2do. Nivel del el Edificio No.1**
4. Ratificó que el equipo piso techo de 36000 BTU será iría en la oficina de adopción.
 - **Confirmamos es el área de Adopciones ubicado en el 1er. Nivel del Edificio No.1**



06
JR

Noemi Ramón Nina

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones