

SNCC.D.016



No. EXPEDIENTE
CONANI-DAF-CM-2022-0108
No. DOCUMENTO
0108

15 de noviembre de 2022

CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

CIRCULAR DE RESPUESTA A LOS OFERENTES

SECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS.

COMPRA MENOR: CONANI-DAF-CM-2022-0108: "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD DE MONITOREO UBICADO EN EL CENTRO PADRE LUIS ROSARIO (EXCLUSIVO PARA MIPYMES)"

El Comité de Compras y Contrataciones del **CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA (CONANI)** les informa que, en fecha **14 de noviembre del 2022** recibimos las siguientes preguntas:

1. Luego de la visita técnica, observamos que la unidad de medida dispuesta para los bloques de 4" está en M2 en el pliego, favor revisar esta parte.
2. Además, se observó que se incluirán dos puertas adicionales, una de 0.90m para la entrada principal y otra de 0.80m para el baño.
3. También quisiéramos más detalles en cuanto a los bombillos, que cantidad blancos, que cantidad amarillos, también en cuando al piso a colocar, las medidas y la calidad esperada del mismo.
4. Igual con el inodoro y lavamanos, quisiéramos saber la calidad esperada de los mismos.

La cual contestamos a continuación:

1. La unidad de medida es UNIDADES, No Metros cuadrados (son nueve unidades de bloques).
2. En la cotización para la realización de estos trabajos deben incluirse dos puertas, que no fueron incluidas en el presupuesto base: Una de 0.90 de ancho x 2.10 de alto, en poli metal tipo everdoor, color blanco (incluye instalación y llavín) para el área de entrada principal al centro de monitoreo. Una 2da puerta para el área de baño de 0.85 de ancho por 2.10 de alto en poli metal tipo everdoor, color blanco (incluye instalación y llavín) para el área de baño en el centro de monitoreo.



3. Estas bombillas deberán ser de 18 watts, y deberán ser 4 de luz blanca y 2 de luz amarilla Cálida de 3,000 a 3,500 K, tecnología Led. (Deberán incluirse dos zócalos (con instalación incluida): uno para el área de Baño y otro para el pasillo de entrada.
4. Estos equipos deberán ser estándar de superior calidad.

Noemi Ramón

Noemi Ramón Nina
Encargada de la División de Compras y Contrataciones

